

Comprasnet

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO Login: 72254033034 - SANDRO ITAMAR BUENO DOS SANTOS

Serviços do Governo RDC

Logout

RDC - Ambiente Produção

Incluir Esclarecimentos/Impugnações/Avisos

UASG: 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES**Licitação nº:** 2/2018 **Modo de Disputa:** Aberto

Avisos Esclarecimentos Impugnações	
Esclarecimento 30/10/2018 08:39	<p>Mensagem: Bom dia. Solicito a informação quanto a existência de espessura definida das réguas de forro em PVC que devem ser usadas na REFORMA DO TELHADO DA CANTINA DE VINIFICAÇÃO DO IFRS DE BENTO GONÇALVES, relativo ao RDC ELETRONICO 02/2018?</p> <p>Resposta: De acordo com o memorial descritivo, os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo aos requisitos presentes nas Especificações e Normas Técnicas Brasileiras. Serão considerados materiais similares os que apresentarem as mesmas características e propriedades dos materiais especificados. No item em questão a descrição é: " Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar" De acordo com o site da fabricante, a espessura mais utilizada é de 08mm e a norma técnica a ser atendida é a NBR 14285. Portanto, a espessura mínima exigida é de 08mm, da marca indicada ou similar e que atenda a norma NBR 14285 e suas alterações.</p>
Aviso 23/10/2018 11:09	<p>Mensagem: Comunicamos que toda a documentação referente a esta RDC encontram-se publicadas no site do IFRS Campus Bento Gonçalves no link: https://ifrs.edu.br/bento/administracao/licitacoes/regime-diferenciado-de-contratacoes-rdc/ Att, Comissão Especial de Licitação.</p>
Aviso 16/10/2018 10:12	<p>Mensagem: Aviso de errata na data do edital. Onde se lê: Bento Gonçalves, 15 de novembro de 2018, leia-se: Bento Gonçalves, 15 de outubro de 2018.</p>

 Aviso
 Esclarecimento
 Impugnação

* Mensagem

20000 caracteres restantes.

incluir

Voltar

