

Comprasnet

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO Login: 72254033034 - SANDRO ITAMAR BUENO DOS SANTOS

Serviços do Governo RDC Logout

RDC - Ambiente Produção

Operação realizada com sucesso.

Incluir Esclarecimentos/Impugnações/Avisos

UASG: 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES**Licitação nº:** 8/2018**Modo de Disputa:** Aberto

Avisos Esclarecimentos Impugnações	
Esclarecimento 30/10/2018 08:48	<p>Mensagem: Dúvida técnica. Sobre a instalação de alarme de incêndio, no Memorial Descritivo é indicada a marca DELTAFIRE. Trabalho com essa marca, porém a mesma utiliza tecnologia WIRELESS (sem fio) Pode ser??? Nesse caso, a infraestrutura de eletrodutos e cabos é dispensada.</p> <p>Resposta: As marcas referidas no Memorial Descritivo são marcas de referência, que segundo o mesmo documento define: "quanto às marcas dos materiais citados, quando não puderem ser as mesmas descritas, deverão ser substituídas por similares da mesma qualidade e deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO através de amostras". Já quanto ao sistema o Memorial Descritivo cita a necessidade de ser um sistema endereçável de "Classe B", conforme a NBR 17240. Desta forma o sistema adotado terá que ser executado dentro dos parâmetros definidos para "Classe B" e segundo a referida Norma.</p>

 Aviso **Esclarecimento** **Impugnação**

* Mensagem

20000 caracteres restantes.