PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Bloco A4
Planta Baixa
2° Pavimento
Área: 686,50 m²
Esc. 1/100

Bloco A3
Planta Baixa
2° Pavimento
Área: 644,21 m²
Esc. 1/100

Bloco A2
Planta Baixa
2° Pavimento
Área: 592,25 m²
Esc. 1/100



LEGENDA

	A EXECUTAR
	EXISTENTE
	A DEMOLIR

Central GLP
TRRF 120
Nº 19
CAIXA PROTETORA
Nº 02
Capacidade: 2XP45

SITUAÇÃO



LEGENDA

Símbolo	Significado
	Extintor de incêndio portátil pó químico seco (PQS) Capacidade extintora: 20BC Carga nominal: 8kg
	Extintor de incêndio portátil água pressurizada (AP) Capacidade extintora: 3A Carga nominal: 10L
	Extintor de incêndio portátil pó químico seco (PQS) ABC Capacidade extintora: 3A 20BC Carga nominal: 6kg
	Extintor de incêndio portátil gás carbônico (CO2) Capacidade extintora: 10B Carga nominal: 6kg
	Acionador manual de alarme de incêndio Altura do piso = 1,30m
	Barra antipânico
	Central de incêndio Altura do piso = 1,50m
	Central de gás
	Hidrante TIPO 1 - mangotinho com uma saída em abrigo
	Dispositivo de recalque
	Reserva de incêndio
	Iluminação de balizamento
	Ponto de iluminação de emergência Luminária 30 Leds - Potência 2w Bateria de Lítio - Autonomia de 6 horas

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE*

Código	Símbolo	Significado
0	PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR	Placa de perigo inflamável proibido fumar 50 x 35 cm
1		Placa de proibido fumar
9		Placa de alerta de cuidado, risco de choque elétrico
12		Placa de sinalização de saída de emergência "siga a direita"
13		Placa de sinalização de saída de emergência "siga a esquerda"
15		Placa de sinalização de rampa de emergência "direita ou esquerda, descendo ou subindo"
16		Placa de sinalização de escada de emergência "direita ou esquerda, descendo ou subindo"
17	SAÍDA	Placa de sinalização de saída de emergência com mensagem "SAÍDA"
19	10º 1ºSS	Número do pavimento
20		Placa de sinalização de avisador sonoro e visual de incêndio
23		Extintor de incêndio
21	ALARME DE INCÊNDIO	Comando manual de alarme ou/e bomba de incêndio
25		Abrigo de mangueira e hidrante

* As placas de sinalização devem estar de acordo com a ABNT NBR 13434-2

REVISÃO	DESCRIÇÃO:	RESPONSÁVEL:	APROVAÇÃO:	DATA:
01	CORREÇÃO DA NOTIFICAÇÃO	CAROLINE	CAROLINE	02/07/2019

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

CÂMPUS CAXIAS DO SUL
Rua Avelino Antonio de Souza, 1730
Bairro Fátima
CAXIAS DO SUL / RS

ASSUNTO:
PROJETO DE PPCI

OBRA:
PPCI CAXIAS

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA - BLOCO A2, A3 E A4

PROJETO:
Caroline Leal Prates
Arq°. e Eng°. de Seg. do Trabalho
CAU A70047-9

PROPRIETÁRIO:
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - dpo@ifrs.edu.br

ARQUIVO: IFRS - CAXIAS - PPCI.dwg
ESCALA: 1/100
ÁREA CONSTRUÍDA: 7.329,87 m²
DESENHO: CAROLINE
DATA: JUL/2019
PRANCHA: 03

FORMATO ESPECIAL

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT