PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT




LEGENDA

| | |
|---|---|
| | A EXECUTAR |
| | EXISTENTE |
| | A DEMOLIR |

SITUAÇÃO



LEGENDA

| Símbolo | Significado |
|---|---|
| | Extintor de incêndio portátil pó químico seco (PQS) Capacidade extintora: 20BC Carga nominal: 8kg |
| | Extintor de incêndio portátil água pressurizada (AP) Capacidade extintora: 3A Carga nominal: 10L |
| | Extintor de incêndio portátil pó químico seco (PQS) ABC Capacidade extintora: 3A 20BC Carga nominal: 6kg |
| | Extintor de incêndio portátil gás carbônico (CO2) Capacidade extintora: 10B Carga nominal: 6kg |
| | Acionador manual de alarme de incêndio Altura do piso = 1,30m |
| | Barra antipânico |
| | Central de incêndio Altura do piso = 1,50m |
| | Central de gás |
| | Hidrante TIPO 1 - mangotinho com uma saída em abrigo |
| | Dispositivo de recalque |
| | Reserva de incêndio |
| | Iluminação de balizamento |
| | Ponto de iluminação de emergência Luminária 30 Leds - Potência 2w Bateria de Lítio - Autonomia de 6 horas |

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE*

| Código | Símbolo | Significado |
|---|---|---|
| 0 | PERIGO PELIGRO DANGER | Placa de perigo inflamável proibido fumar 50 x 35 cm |
| 1 | | Placa de proibido fumar |
| 9 | | Placa de alerta de cuidado, risco de choque elétrico |
| 12 | | Placa de sinalização de saída de emergência "seja a direita" |
| 13 | | Placa de sinalização de saída de emergência "seja a esquerda" |
| 15 | | Placa de sinalização de rampa de emergência "direita ou esquerda, descendo ou subindo" |
| 16 | | Placa de sinalização de escada de emergência "direita ou esquerda, descendo ou subindo". |
| 17 | SAÍDA | Placa de sinalização de saída de emergência com mensagem "SAÍDA" |
| 19 | 10º 1/SS | Número do pavimento |
| 20 | | Placa de sinalização de avisador sonoro e visual de incêndio |
| 23 | | Extintor de incêndio |
| 21 | | Comando manual de alarme ou/e bomba de incêndio |
| 25 | | Abrigo de mangueira e hidrante |

* As placas de sinalização devem estar de acordo com a ABNT NBR 13434-2

| REVISÃO | DESCRIÇÃO: | RESPONSÁVEL: | APROVAÇÃO: | DATA: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CORREÇÃO DA NOTIFICAÇÃO | CAROLINE | CAROLINE | 02/07/2019 |

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

**CÂMPUS CAXIAS DO SUL**
Rua Avellino Antonio de Souza, 1730
Bairro Fátima
CAXIAS DO SUL / RS

ASSUNTO:
PROJETO DE PPCI

OBRA:
PPCI CAXIAS

CONTEÚDO:
**PLANTA BAIXA - BLOCO A2, A3 E A4**

PROJETO:
Caroline Leal Prates
Arq°. e Eng°. de Seg. do Trabalho
CAU A70047-9

PROPRIETÁRIO:
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - rtjvp@ifrs.edu.br

ARQUIVO:
IFRS - CAXIAS - PPCI.dwg

| ESCALA: | ÁREA CONSTRUÍDA: |
|---|---|
| 1/100 | 7.329,87 m² |
| DESENHO: CAROLINE | PRANCHA: 04 |
| DATA: JUL/2019 | |

FORMATO ESPECIAL

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT