REVISÃO	DESCRIÇÃO:	RESPONSÁVEL:	APROVAÇÃO:	DATA:
01-02	MODIFICAÇÕES DE NOTIFICAÇÃO PEC1 HP15561 - 19/09/2017	MILLMEDICO C.	–	02/10/2017

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

CAMPUS IBIRUBÁ
Rua Nilo Peçanha, 1111
Bairro Esperança
IBIRUBÁ / RS

OBRA: PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ASSUNTO: PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA / IMPLANT. CORTE AA'

PROJETO: MILLMEDICO CENTRO CIRÚRGICO
Avaliação e Urbanismo - CAU A32271-6

EXECUTOU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ARQUIVO: IFRS_IBIRUBÁ_CONBATE_A_INCÊNDIO.DWG

ESCALA: INDICADA

DESENHO: MAURICIO

DATA: 08/2016

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.089,40m²

PRANCHA: 07

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

FORMATO A0

ACESSO INTERNO AO LOTE, OU MESMO PRÓXIMO A ESTE.

CONSIDERANDO QUE AS COTAS NÃO TIVERAM VALIA QUANTO À INDICAÇÃO DE DISTÂNCIAS A PERCORRER, AS MESMAS FORAM DESLOCADAS PARA PARTE EXTERNA DOS DESENHOS, VIABILIZANDO NOVA INDICAÇÃO DE DISTÂNCIAS COM POSSIBILIDADE DE LEITURA DIDÁTICA DAS MESMAS.

FORAM ALTERADOS LAYOUTS CONFORME MODIFICAÇÕES DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS. ESTAS MODIFICAÇÕES NÃO ALTERAM ÍNDICES DE OCUPAÇÃO.

TEVE DE SER DESLOCADO O ACIONADOR MANUAL 01 PARA MAIOR LEGIBILIDADE, COM ISSO, FOI NECESSÁRIA INCLUSÃO DO ACIONADOR 05.

TAMBÉM FOI CORRIGIDA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI CENTRAL DE GÁS. HÁ APENAS INSTALAÇÃO LOCALIZADA DE GÁS COM USO DE BOTIJÃO TIPO P13.

OBSERVAÇÕES:
A LOCALIZAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO ENCONTRA-SE NA PRANCHA Nº07, DESENHO Nº5 - ISOMÉTRICA. É UTILIZADO SISTEMA DE SERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO COMPARTILHADO ENTRE EDIFICAÇÕES, O QUE RESULTA NA DISPONIBILIDADE DE 36.000L PARA ESTA EDIFICAÇÃO.

PELO MESMO MOTIVO DE COMPARTILHAMENTO DE RESERVA TÉCNICA PARA HIDRANTES E SISTEMA DE BOMBEAMENTO, É UTILIZADA BOMBA DE 10cv, COM VAZÃO E PRESSÃO SUPERIOR E DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO.

NÃO HÁ HIDRANTES INSTALADOS EM VIAS PÚBLICAS OU ACESSO INTERNO AO LOTE, OU MESMO PRÓXIMO A ESTE.

LEGENDA

	SAÍDA / FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SENTIDO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
60	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L
60	EXTINTOR DE PÓ ABC
	CAMINHONETE EXTINTORA MINIMA 2,4x0,6
	6 L¢ MÁSCARA SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
	BARRA ANTIPÂNICO (DUPLA COM COMPONENTES EM ACO CORTEN) PARA PORTAS CORTA-FOGO, COM PINTURA - EM CONFORMIDADE COM NBR 11785 EM VIGOR
	SISTEMA DE TRANSMISSÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA CORTINA DE GÁS
	CENTRAL CONJUGADA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	TRANCO DE ABERTURA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR FUSÍVEL / DAMPER (SOPRO DE BATERIA) - MOTIZAÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO DE CHAVEAMENTO DESCARGA
	BATERIA DE ACUMULADORES CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 12V
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 12V
CB	ACESSO DE VIATURA
	ELETRODUTO RÍGIDO VERMELHO P/ CONDUÇÃO DOS CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ACESSO DE VIATURA
	CHAVE ELETRICA SECCIONADORA
	CHAVE ELETRICA PRINCIPAL
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CENTRAL/EXATA DE LED 2x110 - MAX 8W
	EXTINTORES DE 5Kg COM 1/2 DE ÁGUA LOCADO DE MODO HORIZONTAL
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 12V

DETALHE DE SINALIZAÇÃO DE PISO

		QUANTIDADE
PI 0,60 x 0,60	PROIBIDO FUMAR	5 un
S1 0,60 x 0,60	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	8 un
S2 0,60 x 0,60	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	7 un
S3 0,60 x 0,60	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	19 un
S4 0,60 x 0,60	ESCADA DE EMERGÊNCIA	6 un

PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NBR 11434. COM TOLERÂNCIA DE DIMENSÕES DE ATÉ 10% CONSIDERANDO O ESTABELECIDO PARA ADEQUAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES.

EX	NÚMERO DE UNIDADE DE EXTINTORES
AI	NÚMERO DE UNIDADE DE ACIONADORES
SN	NÚMERO DE UNIDADE DE SINALIZADOR DE ORIENTAÇÃO E SALAMENTO
H	NÚMERO DE UNIDADE DE HIDRANTES
---.-- m	INDICAÇÃO DO PERCURSO PARA DISTÂNCIAS MÁXIMAS A PERCORRER

④ PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO
ESC. 1:100

③ PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR
ESC. 1:100

② CORTE LAGITUDINAL AA'
ESC. 1:100

① IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:1000