


Simbolo	Significado	Qtidade
	Extintor de Incêndio portátil pó químico seco (PQS) ABC Capacidade extintora: 3A, 21B/C Carga nominal: 4kg	2
	Ponto de Iluminação de emergência Luminária 30 LEDs - Potência 2W Bateria de Lítio - Autonomia de 6 horas	3

Código	Simbolo	Significado	Qtidade
1		Placa de proibido fumar	2
14		Placa de sinalização de saída de emergência atizada acima da porta	2
17		Placa de sinalização de saída de emergência com mensagem "SAÍDA"	4
23		Extintor de Incêndio	2

* As placas de sinalização devem estar de acordo com a ABNT NBR 13434-2



PLANTA BAIXA – LAYOUT
ESC.: 1/50

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RIO GRANDE DO SUL		 Terreno Urbano Baixo Varzea Grande, GRAMADO - RS	
ASSUNTO: PROJETO DE PCI		OBRA: PCI BANHEIRO FELIZ CONTEÚDO: PROJETO BANHEIROS	
PROJETO: Caroline Leal Prates Eng.ª de Seg. do Trabalho CAU A70047-9 PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - ifpr@ifrs.edu.br		ARQUIVO: Projeto banheiros FELIZ - PCI.dwg ESCALA: 1:50 DESENHO: CAROLINE DATA: AGO/2022	
		ÁREA CONSTRUIDA: 01	

FORMATO ESPECIAL