



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026 – UASG 158141**

### **ESCLARECIMENTO IV**

1) O termo de referência informa sobre a limpeza de caixa de água 1 x ano. Qual a quantidade de caixa d' água e volume?

**R.: A limpeza técnica dos reservatórios deverá seguir as normas de higienização vigentes, sendo os quantitativos e volumes distribuídos da seguinte forma:**

- **Unidade Porto Alegre Zona Norte: Estão previstos 02 (dois) reservatórios com capacidade de 500 litros cada.**
- **Campus Farroupilha: Estão previstos 05 (cinco) reservatórios, totalizando as seguintes capacidades:**
  - **02 (dois) reservatórios de 15.000 litros cada;**
  - **02 (dois) reservatórios de 25.000 litros cada;**
  - **01 (um) reservatório de 5.000 litros.**

2) A limpeza de vidros será feita por equipe específica? Em altura ? quantos metros? E qual o período?

**R.: Não há previsão de limpeza de vidros expostos a situações de risco que exijam o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 35 (Trabalho em Altura). Portanto, não é necessária a cotação de equipe específica para trabalho em altura, nem o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) complexos para este fim.**

**Periodicidade: Conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência.**

Mais informações podem ser obtidas no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.